



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000084-TSE-21/03

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

19.08.2021

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL

12.06.2027

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER

GÜL PRES DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

BEYLİKDÜZÜOSB MAH. SARDUNYA CAD. NO:7 /3 BEYLİKDÜZÜ  
İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

GÜL PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BAKIR PİRİNÇ SANAYİ SİTESİ SARDUNYA CADDESİ NO:7 P.K. 34524  
BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000084-TSE-21/02

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK

gpd banyo ve mutfak armatürleri www.gpd.com.tr

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 12288 / 13.07.2010

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

•ENDÜSTRİYEL VANALAR, BAKIR ALAŞIMLI, SÜRGÜLÜ VANALAR  
VİDA DIŞLI, B TİPİ, GÖVDE MALZEMESİ CuZn40Pb2, GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI (TİP G), MÜSAADE  
EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C, ANMA BASINCI PN 25, ANMA ÇAPI: DN15, DN20, DN25  
•ENDÜSTRİYEL VANALAR, BAKIR ALAŞIMLI, SÜRGÜLÜ VANALAR  
VİDA DIŞLI, B TİPİ, (Gövde: Ø35/CW617N(M), Mil: Ø12/CW614N), GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI (TİP G),  
MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C, ANMA BASINCI PN 25, ANMA ÇAPI: DN32 (08.06.2023 K.G.)  
•ENDÜSTRİYEL VANALAR, BAKIR ALAŞIMLI, SÜRGÜLÜ VANALAR  
VİDA DIŞLI, B TİPİ, (Gövde:CC754S, Mil: Ø15 /CW614N) GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI (TİP G), MÜSAADE  
EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C, ANMA BASINCI PN 25, ANMA ÇAPI: DN50 (08.06.2023 K.G.)  
•ENDÜSTRİYEL VANALAR, BAKIR ALAŞIMLI, SÜRGÜLÜ VANALAR  
VİDA DIŞLI, B TİPİ, (Gövde:CC754S, Mil: Ø12 /CW614N) GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI (TİP G), MÜSAADE  
EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C, ANMA BASINCI PN 25, ANMA ÇAPI: DN40 (13.11.2023 K.G.)

*e-imzalı/e-signed*

15.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

